

特种设备制造监督检验证书(气瓶)

证书编号: 2-CZQP20220010制造单位: 江西长征金属制品有限公司许可证号: TS2210158-2022产品名称: 七氟丙烷钢瓶 产品型号: HJLII400-151-4.2T产品批号: B5055 产品数量: 50产品编号: 01至50 产品标准: GB5100-2020制造日期: 2022年07月14日

本批产品编号中不包括: /

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,该批产品经我单位监督检验,安全性能符合 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的规定。特发此证,并在气瓶的瓶肩部位标注如下监检标志。

监检: 王柳丰审核: 王柳丰批准: 王柳丰监检机构核准证编号: TS7110269-2023 2022年07月14日

注: (1)本证书复印无效,有关各方对所持证书的真实性有疑问时,可以向我机构查询;
(2)此证书一式三份,使用单位、监检机构和制造单位各一份。

焊接气瓶制造监督检验项目表

制造单位		江西长征金属制品有限公司					
产品品种(名称)		七氟丙烷钢瓶	制造日期		2022年07月14日		
规格型号		HJLII400-151-4.2T	产品批号		B5055		
材料牌号		HP345	监检证书编号		2-CZQP20220010		
本批数量		50	本批产品编号		01至50		
本批产品编号中不包括: /							
序号	监检项目、内容		类别	检查结果	工作见证	监检员	确认日期
1	图样资料、型式试验报告		B	合格	表一	王柳丰	2022.07.10
2	材料	材料质量证明书	B	合格	表二	王柳丰	2022.06.17
3		材料复验	B	合格	表二	王柳丰	2022.06.17
4		材料标记移植	B	合格	流转卡	王柳丰	2022.06.17
5		焊接	焊接工艺评定	A	合格	表三	王柳丰
6	施焊记录		B	合格	流转卡	王柳丰	2022.07.10
7	热加工和热处理	热处理工艺评定	B	合格	表三	王柳丰	2022.07.11
8		热处理报告和记录	B	合格	流转卡	王柳丰	2022.07.11
9	无损检测(报告和底片或数字图像)		B	合格	无损检测报告	王柳丰	2022.07.12
10	性能试验	试验样瓶抽取	A	无此项	-	王柳丰	2022.07.12
11		产品焊接试板	B	合格	机械性能试验检测报告	王柳丰	2022.07.12
12		力学性能试验	B	合格	机械性能试验检测报告	王柳丰	2022.07.12
13		弯曲试验	B	合格	机械性能试验检测报告	王柳丰	2022.07.12
14		爆破试验	A	无此项	-	王柳丰	2022.07.12
15	水压、气密性试验		B	合格	流转卡	王柳丰	2022.07.12
16	安全附件		B	无此项	-	王柳丰	2022.07.12
17	出厂检验	批量检验质量证明书	B	合格	批量检验质量证明书	王柳丰	2022.07.14
18		外观、钢印标志、颜色和色环,“TS”标志	B	合格	批量检验质量证明书	王柳丰	2022.07.14
记事: 焊接工艺评定编号: HP22-02-01/02/03/04/05/06 力学性能试板编号: B5055-03 射线检测底片抽查: 见底片复审记录表 外观抽查瓶号: B5055-10 监检一次合格率 98% 质量保证体系发现的问题: 正常							
编制: 王柳丰			日期: 2022年07月14日		审核: 王柳丰		日期: 2022年07月14日

